

2023年7月份日照市（含区县）公用线路用电报装可开放负荷信息明细表

单位：安培、千伏安

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
1	安东站	626	安化Ⅰ线	444	127	71.39%	3926
2	安东站	622	安化Ⅱ线	444	96	78.42%	4081
3	安东站	623	安山线	506	335	33.75%	6877
4	安东站	624	安海线	444	348	21.70%	5457
5	安东站	625	虎山线	444	241	45.72%	5079
6	安东站	628	安斛线	444	187	57.80%	5031
7	安东站	632	安泉线	444	410	7.60%	7478
8	安东站	620	桥南线	444	294	33.73%	8669
9	碑廓站	601	大湖线	444	275	38.10%	3199
10	碑廓站	606	田家线	444	431	3.00%	5640
11	碑廓站	611	碑圣化线	506	352	30.40%	5296
12	碑廓站	612	碑锦线	506	340	32.81%	7764
13	碑廓站	620	碑疏西线	444	292	34.20%	1360
14	碑廓站	607	朱曹线	444	246	44.70%	6873
15	碑廓站	616	碑绣线	506	430	15.07%	5025
16	碑廓站	617	碑圣巨线	444	251	43.50%	2998
17	碑廓站	613	碑疏东线	444	301	32.30%	3301
18	碑廓站	626	甫田线	444	333	24.92%	4054
19	陈家站	602	陈园北Ⅰ线	444	1	99.70%	3846
20	陈家站	604	陈园南Ⅰ线	444	440	1.00%	4774
21	陈家站	606	陈园西线	444	318	28.50%	5926
22	陈家站	607	陈岭南线	506	339	33.01%	3040
23	陈家站	617	陈园南Ⅱ线	444	284	35.98%	4192
24	陈家站	620	陈合北线	506	491	3.06%	3949
25	陈家站	622	陈园北Ⅱ线	444	311	29.88%	4024
26	陈疇站	601	陈水线	393	289	26.30%	0
27	陈疇站	605	鲍疇线	307	0	100.00%	0
28	陈疇站	606	沈疇线	396	151	61.94%	0
29	陈疇站	611	陈石线	396	177	55.17%	0
30	大学城站	615	陶家线	444	170	61.80%	7157

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
31	大学城站	603	学太岚线	444	440	1.00%	6919
32	大学城站	618	学海西线	444	367	17.30%	4306
33	大学城站	619	秦楼线	444	184	58.60%	6540
34	大学城站	620	学天南线	506	104	79.40%	7271
35	大学城站	621	学山南线	444	440	1.00%	8600
36	大学城站	623	学太二线	444	308	30.70%	6444
37	大学城站	601	新合线	444	258	42.02%	4329
38	大学城站	602	博东线	444	237	46.60%	5317
39	大学城站	617	学太一线	444	167	62.30%	4861
40	大学城站	605	学太三线	444	152	65.72%	5855
41	大学城站	606	医学院线	441	318	27.90%	6220
42	大学城站	607	学海东线	444	336	24.40%	7373
43	大学城站	624	学聊南线	444	219	50.76%	6764
44	东港站	612	港临南线	444	299	32.60%	0
45	东港站	613	港深西线	444	144	67.60%	0
46	东港站	614	港连西线	444	1	99.70%	0
47	东港站	615	秦西线	444	198	55.42%	0
48	东港站	623	港海西 I 线	444	269	39.50%	0
49	东港站	633	港深东线	444	264	40.65%	0
50	东港站	635	石场线	396	186	53.00%	0
51	东港站	624	天津线	444	420	5.44%	0
52	东港站	625	喜多来线	396	270	31.80%	0
53	东港站	626	大连线	444	0	100.00%	0
54	东港站	644	上海西线	396	316	20.26%	0
55	东港站	645	港海西 II 线	444	237	46.72%	0
56	东港站	646	连云线	444	317	28.72%	0
57	高旺站	622	旺国南线	393	0	100.00%	0
58	高旺站	621	东风线	444	184	58.60%	0
59	高旺站	620	旺栈线	393	249	36.61%	0
60	高旺站	616	旺国北线	444	405	8.72%	0
61	高旺站	615	旺联线	393	389	1.00%	0
62	高兴站	620	高石线	444	184	58.60%	4177
63	高兴站	619	高宋线	444	171	61.56%	3612

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
64	高兴站	618	高街线	444	274	38.31%	3928
65	高兴站	608	高园线	444	312	29.70%	0
66	高兴站	614	高曲线	444	266	40.10%	0
67	公园站	623	泻湖线	506	224	55.80%	8960
68	公园站	622	山东东 I 线	396	130	67.11%	5798
69	公园站	621	园新 II 线	396	156	60.50%	3827
70	公园站	618	沿海线	396	305	22.83%	7705
71	公园站	617	海曲东 I 线	396	260	34.24%	6092
72	公园站	616	黄二东线	396	188	52.60%	4425
73	公园站	615	黄一东线	396	253	36.00%	5675
74	公园站	614	海港线	396	225	43.10%	4310
75	公园站	613	水煤线	396	145	63.40%	3678
76	公园站	612	园新 I 线	396	84	78.70%	3176
77	公园站	611	济南东 I 线	494	159	67.70%	6050
78	公园站	609	泰安东 I 线	396	160	59.70%	5644
79	公园站	608	电力 I 线	444	157	64.70%	6672
80	公园站	607	黄三东线	396	318	19.78%	4335
81	公园站	604	天津东 I 线	396	253	36.00%	6171
82	公园站	603	园胶西 I 线	506	150	70.30%	4926
83	公园站	601	园济西线	506	92	81.90%	6880
84	古镇站	602	夹仓线	444	409	8.00%	8701
85	古镇站	604	古成南线	488	395	19.12%	4475
86	古镇站	606	古锡南线	444	207	53.40%	4921
87	古镇站	607	古重南 I 线	444	405	8.77%	2451
88	古镇站	610	古深西 II 线	444	148	66.76%	3947
89	古镇站	611	古成北线	444	0	100.00%	4825
90	古镇站	612	现代 II 线	444	191	57.10%	5016
91	古镇站	619	古重南 II 线	444	259	41.70%	5728
92	古镇站	620	古深西 I 线	444	14	96.80%	5720
93	古镇站	621	古成北 I 线	444	121	72.80%	3152
94	古镇站	622	古深东 I 线	444	315	29.10%	5263
95	古镇站	623	古深西线	444	235	47.00%	4614
96	古镇站	624	现代 I 线	444	173	61.10%	5861

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
97	河山站	612	河国东线	488	34	93.10%	0
98	河山站	613	隋家官庄线	415	296	28.70%	0
99	河山站	606	河潮南线	393	373	5.00%	0
100	河山站	615	河凯Ⅱ线	444	29	93.40%	0
101	河山站	616	河山线	393	338	13.95%	0
102	河山站	603	河凯Ⅰ线	444	83	81.30%	0
103	虎山站	601	虎疏明线	444	304	31.60%	4052
104	虎山站	602	虎疏夏线	444	186	58.14%	5785
105	虎山站	603	虎疏钢线	444	101	77.20%	4090
106	虎山站	608	虎疏南线	444	304	31.50%	3168
107	虎山站	617	虎疏东线	444	371	16.58%	3756
108	虎山站	623	虎疏木线	444	369	17.02%	4139
109	黄墩站	602	辛庄线	399	109	72.66%	0
110	黄墩站	603	街里线	221	152	31.08%	0
111	黄墩站	605	双瞳线	221	188	14.90%	0
112	黄墩站	606	张家线	399	39	90.20%	0
113	黄海站	602	连东线	259	154	40.50%	3849
114	黄海站	603	黄一线	344	76	78.00%	4742
115	黄海站	604	秦皇岛线	344	310	9.95%	5007
116	黄海站	610	黄滨三北线	444	304	31.50%	6519
117	黄海站	609	黄京南线	444	110	75.20%	5997
118	黄海站	615	黄二线	344	170	50.50%	3649
119	黄海站	618	兴文线	506	397	21.60%	0
120	黄海站	621	黄新线	344	159	53.80%	4964
121	黄海站	622	连西线	344	304	11.69%	4967
122	黄海站	624	东海峪线	344	1	99.60%	2983
123	黄海站	626	津东线	335	1	99.60%	2901
124	黄海站	628	黄滨四北线	444	109	75.57%	6120
125	奎山站	605	奎国北线	444	223	49.90%	6314
126	奎山站	606	奎桂东Ⅰ线	444	213	52.00%	4008
127	奎山站	610	奎上东Ⅰ线	444	0	100.00%	5070
128	奎山站	613	奎国南线	444	342	23.00%	6869
129	奎山站	614	奎绍北线	444	401	9.71%	5823

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
130	奎山站	615	奎上东线	444	402	9.60%	5683
131	奎山站	616	奎桂线	444	287	35.40%	5730
132	奎山站	618	奎上东Ⅱ线	444	56	87.30%	5770
133	奎山站	621	奎啤线	444	217	51.10%	4261
134	奎山站	622	奎桂东Ⅱ线	444	51	88.46%	3990
135	奎山站	624	平台线	344	128	62.95%	3425
136	两城站	601	两河线	444	285	35.84%	0
137	两城站	603	两东Ⅰ线	444	391	12.03%	0
138	两城站	606	两街Ⅰ线	444	270	39.10%	0
139	两城站	611	两东Ⅱ线	444	316	28.92%	12244
140	两城站	613	两西线	444	92	79.24%	4084
141	两城站	615	两街Ⅱ线	444	329	25.90%	1975
142	马庄站	604	山河线	399	285	28.62%	0
143	马庄站	605	白云线	444	15	96.60%	0
144	马庄站	613	马云线	444	103	76.80%	0
145	马庄站	615	崖头线	399	225	43.68%	0
146	明望台站	603	华润Ⅰ线	506	193	61.95%	4907
147	明望台站	604	明威北线	444	159	64.10%	4332
148	明望台站	605	明济西Ⅰ线	444	292	34.20%	7398
149	明望台站	606	明淄东Ⅱ线	506	65	87.10%	4449
150	明望台站	607	明淄西Ⅲ线	506	206	59.34%	5075
151	明望台站	617	明济东Ⅰ线	396	32	91.90%	3538
152	明望台站	618	明威南线	444	329	26.00%	6310
153	明望台站	619	明淄西Ⅰ线	506	287	43.37%	7544
154	明望台站	620	明淄西Ⅳ线	441	102	76.80%	6449
155	明望台站	624	明济东Ⅱ线	444	164	63.10%	4413
156	明望台站	644	明淄东Ⅰ线	444	175	60.60%	6509
157	明望台站	626	明淄西Ⅱ线	393	245	37.70%	6357
158	明望台站	642	华润Ⅱ线	506	136	73.10%	4904
159	南湖站	602	马陵线	399	87	78.20%	2833
160	南湖站	603	南园线	399	259	35.11%	4686
161	南湖站	606	长旺线	399	295	26.14%	3595
162	南湖站	609	南街线	444	120	73.00%	3362

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
163	南湖站	610	南山 I 线	399	280	29.93%	5226
164	南湖站	611	空冲水线	347	238	31.43%	203
165	南湖站	612	下湖线	399	214	46.30%	2133
166	南湖站	625	河东线	444	379	14.70%	0
167	青墩站	602	马疃线	444	337	24.21%	2356
168	青墩站	603	官庄线	444	165	62.80%	3236
169	青墩站	604	巨峰线	444	145	67.40%	4276
170	青墩站	605	造纸厂线	444	102	77.10%	3389
171	青墩站	607	大坡线	444	277	37.72%	0
172	青墩站	609	工业线	399	227	43.12%	0
173	三庄站	602	新西线	399	47	88.24%	0
174	三庄站	604	龙泉线	347	66	80.97%	0
175	三庄站	606	三街线	370	78	78.90%	0
176	三庄站	605	沈卜线	506	183	63.80%	0
177	三庄站	609	陈家沟线	370	161	56.40%	0
178	三庄站	610	竖旗线	370	284	23.15%	0
179	三庄站	611	王家寨线	344	207	40.00%	0
180	十里站	602	相家线	506	359	29.07%	5548
181	十里站	606	丹阳线	444	334	24.87%	7152
182	十里站	609	屯沟线	444	283	36.20%	6646
183	十里站	610	十迎东线	444	145	67.28%	6115
184	十里站	611	十迎南线	444	127	71.40%	7686
185	十里站	612	十兴西线	399	103	74.10%	3183
186	十里站	618	烟墩线	444	375	15.62%	6156
187	十里站	624	柠檬酸 III 线	444	194	56.40%	6231
188	十里站	625	十兴东 I 线	444	138	68.90%	6190
189	涛雒站	601	郭庄线	506	213	57.87%	0
190	涛雒站	602	李潭线	444	261	41.30%	0
191	涛雒站	603	高旺线	399	268	32.74%	7052
192	涛雒站	605	涛街 II 线	506	2	99.70%	0
193	涛雒站	606	涛园线	506	167	67.10%	6663
194	涛雒站	607	涛信线	506	148	70.70%	0
195	涛雒站	608	海洋城 I 线	506	8	98.43%	5916

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
196	涛雒站	609	涛街 I 线	399	161	59.60%	2410
197	涛雒站	611	海洋城 II 线	506	0	100.00%	0
198	甜河站	606	东潘线	444	181	59.26%	4413
199	甜河站	607	金牛南线	506	501	1.00%	8036
200	甜河站	620	金牛北线	506	164	67.55%	5452
201	甜河站	603	甜化线	444	1	99.70%	3846
202	甜河站	605	北一线	444	291	34.55%	5879
203	甜河站	611	渔港线	444	435	2.00%	6586
204	甜河站	621	南二线	444	135	69.60%	6476
205	甜河站	622	甜桥线	444	214	51.80%	5367
206	汪家台站	601	汪深西 I 线	444	94	78.90%	0
207	汪家台站	602	汪临南 I 线	444	183	58.80%	0
208	汪家台站	603	汪临南 II 线	444	21	95.20%	0
209	汪家台站	621	汪深西 II 线	444	243	45.30%	0
210	汪家台站	622	汪临北线	444	376	15.31%	0
211	西湖站	602	西街线	393	196	50.19%	0
212	西湖站	608	西荻线	393	68	82.80%	0
213	西湖站	614	西省南线	393	184	53.10%	0
214	香店站	602	香荟北线	488	123	74.80%	6403
215	香店站	603	香山东 I 线	444	230	48.20%	6457
216	香店站	604	香荟南线	506	377	25.60%	8295
217	香店站	605	香望东 I 线	441	84	80.90%	4325
218	香店站	606	香海东 II 线	444	152	65.70%	6265
219	香店站	610	香海西 I 线	444	146	67.20%	6153
220	香店站	617	香望西 I 线	393	321	18.29%	4777
221	香店站	618	香济东 I 线	506	327	35.40%	7470
222	香店站	620	香海西 II 线	506	254	49.80%	5275
223	香店站	621	香海东 I 线	473	225	52.30%	7106
224	香店站	626	香宁 I 线	506	3	99.40%	4383
225	于家站	602	竹溪线	396	44	89.00%	0
226	于家站	603	于北西线	444	441	0.71%	0
227	于家站	604	于北南线	420	318	24.30%	0
228	于家站	605	于北海线	444	154	65.30%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
229	于家站	606	肖家线	396	215	45.70%	0
230	于家站	611	于家线	396	121	69.50%	4794
231	于家站	612	于北东线	444	435	2.00%	13552
232	于家站	613	于台线	444	258	41.96%	8005
233	昭园站	627	昭临北线	444	378	15.00%	6012
234	昭园站	626	昭北西线	444	440	1.00%	2769
235	昭园站	625	昭国北线	444	365	17.82%	2762
236	昭园站	624	昭南东线	444	241	45.80%	3785
237	昭园站	623	昭海东线	444	143	67.80%	5751
238	昭园站	621	昭国南线	444	184	58.66%	3878
239	昭园站	620	昭坊东线	444	50	88.72%	4044
240	昭园站	619	坊昭南线	444	426	4.00%	6725
241	昭园站	618	昭纬东线	444	309	30.48%	5885
242	昭园站	614	昭富南Ⅱ线	444	228	48.70%	4108
243	昭园站	613	昭富南线	444	49	88.90%	3968
244	昭园站	609	昭纬西线	444	163	63.40%	6271
245	昭园站	605	昭坊西线	444	353	20.50%	5028
246	昭园站	604	昭海西线	444	341	23.19%	1321
247	昭园站	601	昭北东线	444	422	5.00%	7432
248	正阳站	602	海曲西线	396	238	39.97%	6275
249	正阳站	603	南环东线	396	165	58.40%	3922
250	正阳站	604	海曲东线	396	344	13.10%	5861
251	正阳站	605	照北线	444	210	52.70%	6079
252	正阳站	606	正西线	396	246	37.90%	6004
253	正阳站	607	南环西线	506	45	91.10%	4690
254	正阳站	608	正兴东线	396	201	49.30%	5742
255	正阳站	612	正现南Ⅰ线	506	129	74.50%	6672
256	正阳站	617	正曲东线	444	139	68.60%	6176
257	正阳站	619	正现南Ⅱ线	506	53	89.60%	6800
258	正阳站	620	正成连线	444	213	52.00%	6461
259	正阳站	622	兴海东线	488	190	61.00%	7093
260	正阳站	623	兴海西线	488	124	74.70%	4594
261	正阳站	625	山东西线	444	238	46.50%	6570



序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
262	正阳站	627	山东东线	444	114	74.30%	4148
263	朱家站	606	朱现北线	444	78	82.40%	4034
264	朱家站	607	朱桂线	444	159	64.30%	6014
265	朱家站	608	朱桂西Ⅱ线	444	15	96.70%	3533
266	朱家站	609	朱现南Ⅰ线	444	177	60.20%	5025
267	朱家站	610	朱海东Ⅰ线	444	0	99.90%	3846
268	朱家站	612	朱海西Ⅰ线	444	435	2.00%	2895
269	朱家站	613	朱上西Ⅰ线	444	106	76.20%	3934
270	朱家站	614	朱津西线	444	166	62.60%	5982
271	朱家站	615	朱上东Ⅰ线	444	108	75.60%	4338
272	朱家站	617	朱海西Ⅱ线	444	200	55.00%	4149
273	朱家站	618	朱上西Ⅱ线	444	32	92.70%	3886
274	朱家站	619	朱海东Ⅱ线	444	0	99.90%	0
275	朱家站	620	朱现南Ⅱ线	444	139	68.80%	3948
276	朱家站	621	朱桂西Ⅰ线	444	84	81.00%	3923
277	朱家站	627	朱津东线	444	275	38.13%	4679
278	朱家站	624	朱上东Ⅱ线	444	162	63.60%	3830
279	公园站	606	水曲线	344	227	34.00%	4043
280	荻水站	601	荻海胜线	444	299	32.60%	4606
281	荻水站	603	荻圣竹线	444	284	36.10%	4956
282	荻水站	604	荻圣石线	444	370	16.60%	5658
283	荻水站	608	荻海砚线	444	291	34.42%	4914
284	荻水站	611	荻锦线	444	36	91.80%	3918
285	荻水站	612	荻绣线	444	54	87.87%	5622
286	滕家站	602	滕济东Ⅰ线	506	340	32.80%	7867
287	滕家站	603	滕淄Ⅱ线	441	220	50.10%	4530
288	滕家站	605	滕望线	444	328	26.20%	6829
289	滕家站	607	海曲西Ⅱ线	396	109	72.52%	5922
290	滕家站	609	滕兖南线	259	129	50.40%	2850
291	滕家站	611	滕临西线	506	226	55.40%	7374
292	滕家站	617	济南西Ⅱ线	396	247	37.60%	6115
293	滕家站	618	济南东Ⅱ线	396	116	70.70%	5870
294	滕家站	619	滕曲西线	444	233	47.60%	6704

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
295	滕家站	620	滕曲东线	444	90	79.62%	6227
296	滕家站	621	滕宾东线	444	232	47.80%	4210
297	滕家站	622	滕山西线	444	159	64.20%	6356
298	滕家站	624	滕临滨线	444	184	58.58%	6384
299	滕家站	625	泰安线	444	173	61.10%	4441
300	滕家站	626	滕宾西线	444	53	88.10%	4180
301	马庄站	612	马省东线	506	141	72.13%	0
302	马庄站	614	马省西线	506	236	53.30%	0
303	大学城站	608	学青南Ⅰ线	506	491	3.00%	8681
304	大学城站	622	学青南Ⅱ线	506	463	8.60%	9630
305	东港站	617	港连东Ⅰ线	506	292	42.40%	0
306	东港站	637	港连东Ⅱ线	506	271	46.50%	0
307	中楼站	618	马亓线	444	271	39.01%	0
308	中楼站	605	孙由线	444	243	45.40%	0
309	中楼站	612	姚埠线	444	314	29.40%	0
310	中楼站	604	峪子线	444	370	16.70%	0
311	中楼站	607	中楼线	444	195	56.10%	0
312	陈家站	609	陈冷Ⅰ线	506	1	99.80%	0
313	陈家站	610	陈冷Ⅱ线	506	65	87.20%	6727
314	陈家站	618	陈冷Ⅲ线	506	223	56.00%	6071
315	陈家站	621	陈冷Ⅳ线	506	1	99.80%	0
316	滕家站	630	滕临东线	506	439	13.20%	7814
317	汪家台站	624	汪临铁线	506	43	91.50%	0
318	香店站	607	香兗南Ⅰ线	506	329	35.08%	5375
319	香店站	616	香兗南Ⅱ线	506	213	57.90%	4826
320	十里站	623	十宁Ⅰ线	506	202	60.00%	5637
321	荻水站	629	荻海明线	506	428	15.40%	8133
322	碑廓站	604	碑澳Ⅰ线	506	282	44.20%	7660
323	碑廓站	618	碑澳Ⅱ线	506	289	42.86%	6930
324	明望台站	609	明山西线	506	283	44.00%	5942
325	明望台站	628	明山东线	506	211	58.40%	5030
326	林滩站	604	林滨南Ⅰ线	506	84	83.40%	4671
327	秦楼站	615	秦潍西线	444	286	35.70%	6444

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
328	秦楼站	609	秦滩东线	506	262	48.33%	4986
329	安东站	621	安官Ⅰ线	506	185	63.40%	7648
330	安东站	627	安官Ⅱ线	506	236	53.40%	5147
331	林滩站	605	林津东线	506	69	86.30%	4610
332	林滩站	622	林兴文线	344	125	63.70%	3489
333	高旺站	619	旺栈东Ⅰ线	506	501	1.00%	0
334	高旺站	611	旺栈东Ⅱ线	506	179	64.55%	0
335	林滩站	606	林津西线	335	130	61.20%	4763
336	林滩站	623	林文东线	444	387	12.80%	6898
337	古镇站	617	古深合Ⅰ线	506	321	36.50%	5136
338	林滩站	607	林连西线	506	113	77.60%	7047
339	林滩站	619	林一西线	506	164	67.60%	5323
340	林滩站	621	林滨北线	282	108	61.70%	3999
341	秦楼站	605	秦山西线	506	223	56.00%	7818
342	秦楼站	616	秦山东Ⅱ线	506	162	68.00%	7119
343	林滩站	620	林三西线	506	113	77.65%	6941
344	林滩站	603	林二西线	488	182	62.70%	4505
345	林滩站	618	林二东线	488	286	41.43%	7034
346	林滩站	602	林三东线	506	152	69.90%	7097
347	秦楼站	604	秦山东Ⅰ线	506	287	43.30%	7590
348	林滩站	624	林华西Ⅱ线	506	57	88.80%	4555
349	林滩站	608	林华西Ⅰ线	506	167	67.10%	5064
350	林滩站	601	林一东线	396	187	52.70%	5752
351	秦楼站	603	秦京南Ⅰ线	506	251	50.40%	5337
352	秦楼站	620	秦京南Ⅱ线	506	329	34.90%	5854
353	秦楼站	618	秦聊西线	399	141	64.55%	2447
354	马庄站	607	空港Ⅰ线	506	64	87.30%	0
355	马庄站	616	空港Ⅱ线	506	42	91.80%	0
356	虎山站	604	虎夏北Ⅰ线	506	124	75.55%	4416
357	虎山站	618	虎夏北Ⅱ线	506	184	63.56%	4783
358	秦楼站	606	秦滨西线	444	363	18.30%	6663
359	古镇站	601	古深合Ⅱ线	506	84	83.50%	5569
360	秦楼站	619	秦滨东线	506	112	77.80%	7081

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
361	香店站	608	香照南线	506	321	36.63%	8070
362	陈疃站	613	陈石 I 线	506	51	89.84%	0
363	香店站	627	香山西线	506	180	64.40%	4507
364	高兴站	609	高园 II 线	444	306	31.13%	0
365	香店站	609	香滨东 I 线	506	217	57.07%	6544
366	香店站	628	香滨东 II 线	506	252	50.27%	3868
367	黄海站	605	黄连线	396	273	31.10%	6165
368	明望台站	614	明枣南线	506	208	58.95%	7538
369	川子站	609	川蓝西 I 线	506	297	41.36%	5705
370	川子站	608	川国南 I 线	506	0	100.00%	4383
371	川子站	625	川国南 II 线	506	264	47.93%	5505
372	奎山站	623	奎津西线	506	50	90.20%	5873
373	秦楼站	621	秦京北线	506	269	46.92%	9235
374	川子站	622	川滨南 II 线	506	497	1.83%	11415
375	林滩站	609	林港区 I 线	574	100	82.60%	5387
376	林滩站	628	林港区 II 线	574	99	82.80%	8395
377	川子站	610	川滨南 I 线	506	96	81.12%	5786
378	川子站	623	川园东 I 线	506	501	1.00%	12419
379	虎山站	624	虎疏西线	506	297	41.40%	3911
380	于家站	614	于青南 I 线	420	206	50.90%	4688
381	十里站	601	十山西线	506	273	45.97%	4810
382	十里站	622	十山东线	506	393	22.31%	6951
383	虎山站	625	虎港西 I 线	506	26	94.80%	4383
384	虎山站	607	虎港西 II 线	506	126	75.10%	5105
385	香店站	611	香四东 I 线	506	46	90.90%	4575
386	香店站	629	香四东 II 线	506	32	93.60%	4219
387	秦楼站	607	秦兴 I 线	506	260	48.60%	2354
388	荻水站	617	荻明南线	506	6	98.90%	4921
389	碑廓站	622	碑华明线	444	315	29.00%	3940
390	秦楼站	615	秦兴 II 线	506	269	46.77%	0
391	傅疃站	647	傅成北线	506	276	45.52%	7073
392	青墩站	610	青官南线	506	233	54.00%	0
393	河山站	611	河国南 II 线	506	400	21.03%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
394	河山站	602	河临 I 线	506	288	43.10%	0
395	林滩站	612	林枣北 I 线	506	356	29.70%	7111
396	林滩站	630	林枣北 II 线	506	127	74.90%	7008
397	黄海站	612	黄秦线	506	223	55.90%	7409
398	明望台站	610	明山东 I 线	506	309	39.00%	6730
399	林滩站	631	林云西 I 线	506	477	5.80%	4985
400	川子站	626	川河南 II 线	506	501	1.00%	12748
401	川子站	611	川河南 I 线	506	462	8.64%	9440
402	香店站	630	香荟北 II 线	506	239	52.86%	5243
403	河山站	604	河东山线	506	105	79.20%	0
404	香店站	624	香四西线	506	331	34.57%	6474
405	汪家台站	613	汪太北 I 线	506	356	29.60%	0
406	大学城站	610	学二东线	506	290	42.69%	7519
407	韩家站	632	韩连西 II 线	506	204	59.60%	5523
408	昭园站	610	昭艳北线	506	185	63.50%	5539
409	两城站	604	两园南线	399	286	28.27%	0
410	公园站	614	园山西线	506	305	39.70%	8691
411	韩家站	613	韩秦东 I 线	506	393	22.40%	8012
412	韩家站	630	韩连东 I 线	506	146	71.20%	7257
413	林滩站	613	林滨三南线	488	332	32.00%	5477
414	陈家站	616	陈碑 III 线	506	379	25.08%	4841
415	安东站	635	安南线	506	391	22.70%	0
416	韩家站	602	韩兖北 II 线	506	166	67.20%	5974
417	中楼站	613	峪子 II 线	506	195	61.53%	0
418	陈疃站	614	陈河南线	506	54	89.30%	0
419	碑廓站	610	碑湖 I 线	506	403	20.30%	7080
420	碑廓站	623	碑湖 II 线	506	32	93.66%	398
421	昭园站	611	昭聊富 I 线	506	91	82.10%	6769
422	昭园站	617	昭聊富 II 线	506	48	90.50%	4901
423	韩家站	614	韩兰北线	444	161	63.70%	6182
424	韩家站	631	韩兰南线	506	494	2.30%	4721
425	韩家站	626	韩迎东线	506	58	88.60%	6816
426	韩家站	628	韩迎西线	396	59	85.10%	5260

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
427	获水站	619	获圣北线	506	106	79.00%	4870
428	韩家站	611	韩兖北 I 线	506	385	24.03%	8327
429	安东站	615	安凤 I 线	506	238	52.90%	5200
430	安东站	634	安凤 II 线	506	36	92.93%	4531
431	左岭站	619	左海北线	506	104	79.40%	0
432	左岭站	613	左疏港线	506	194	61.60%	0
433	大坡站	606	坡青东线	504	0	100.00%	0
434	于家站	601	于青南 II 线	506	0	100.00%	0
435	裴家站	616	裴深西 I 线	506	205	59.40%	0
436	裴家站	622	裴深西 II 线	506	208	59.00%	0
437	裴家站	618	裴深西 III 线	506	222	56.10%	0
438	裴家站	624	裴深西 IV 线	506	189	62.60%	0
439	义和站	608	义夏北 I 线	506	297	41.40%	0
440	义和站	633	义夏北 II 线	506	485	4.11%	2290
441	义和站	609	义夏南 I 线	506	146	71.10%	4474
442	义和站	634	义夏南 II 线	506	67	86.70%	4425
443	陈家站	601	陈碑 I 线	506	362	28.50%	5264
444	陈家站	623	陈碑 II 线	506	298	41.20%	7476
445	韩家站	618	韩云东 I 线	506	260	48.70%	7742
446	陈疃站	612	陈水 I 线	444	440	1.00%	0
447	左岭站	607	左港南线	506	175	65.50%	6078
448	左岭站	608	左港东线	506	221	56.30%	6072
449	左岭站	609	左海南线	444	74	83.28%	5103
450	左岭站	620	左海化线	444	1	99.70%	0
451	裴家站	617	裴汕西 I 线	506	61	88.00%	0
452	明望台站	629	明山烟线	506	401	20.82%	5517
453	大坡站	605	坡山南 I 线	506	0	100.00%	0
454	大坡站	617	坡山南 II 线	506	111	78.10%	2996
455	大坡站	604	坡徐北 II 线	506	187	63.10%	0
456	大坡站	618	坡赵西线	506	144	71.50%	3527
457	十里站	617	十兴东 II 线	506	36	92.80%	4876
458	左岭站	617	左海港线	506	74	85.30%	4567
459	左岭站	610	左源南线	506	91	82.10%	4674

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
460	左岭站	614	左源西线	506	82	83.80%	4567
461	公园站	618	园曲西线	506	138	72.80%	4763
462	南湖站	617	南山Ⅱ线	506	302	40.33%	0
463	香店站	612	香荣线	506	14	97.30%	0
464	晨阳站	605	晨山东Ⅰ线	506	185	63.40%	5177
465	甜河站	616	南一线	506	282	44.25%	5126
466	韩家站	606	韩连东Ⅱ线	506	0	100.00%	4383
467	公园站	601	园韵Ⅰ线	506	8	98.40%	0
468	韩家站	610	韩连锦线	506	0	100.00%	4383
469	晨阳站	606	晨山西Ⅱ线	506	139	72.60%	5241
470	晨阳站	619	晨山东Ⅱ线	506	95	81.20%	4932
471	韩家站	612	韩兴西线	444	312	29.66%	6978
472	大学城站	625	学苑文线	506	9	98.17%	3277
473	韩家站	620	韩秦西Ⅰ线	506	4	99.30%	4627
474	晨阳站	620	晨纬西线	506	238	52.90%	4834
475	晨阳站	608	晨济东Ⅰ线	444	121	72.70%	4302
476	晨阳站	609	晨纬Ⅱ线	444	246	44.60%	4140
477	义和站	631	义国钢Ⅰ线	370	270	27.00%	3602
478	荻水站	618	荻玉岚线	506	0	100.00%	6574
479	滕家站	608	滕胶东线	506	0	100.00%	4242
480	晨阳站	622	晨京南线	444	240	45.86%	4776
481	韩家站	615	韩连西Ⅰ线	506	151	70.19%	4572
482	晨阳站	621	晨兖北线	506	278	45.10%	6878
483	东港站	641	港兖南线	506	30	94.00%	0
484	中楼站	608	亓河Ⅰ线	506	128	74.70%	0
485	中楼站	614	亓河Ⅱ线	506	359	29.05%	0
486	昭园站	602	昭兖南线	506	54	89.27%	6696
487	昭园站	603	昭聊国线	506	2	99.70%	5722
488	崮子站	601	崮安西Ⅰ线	506	0	100.00%	4383
489	崮子站	631	崮安西Ⅱ线	506	0	100.00%	4383
490	崮子站	605	崮安西Ⅲ线	488	230	52.91%	5129
491	崮子站	602	崮连东Ⅰ线	506	0	100.00%	4383
492	崮子站	632	崮连东Ⅱ线	506	0	100.00%	4383

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
493	天德站	620	天丹西线	506	189	62.60%	6487
494	荻水站	620	荻泉安线	506	209	58.64%	6875
495	崮子站	608	崮春东Ⅰ线	506	0	100.00%	4383
496	崮子站	628	崮春东Ⅱ线	506	0	100.00%	5663
497	昭园站	628	昭聊东线	506	31	93.90%	7074
498	香店站	613	香荟北Ⅲ线	506	0	100.00%	6574
499	安东站	636	安中西线	506	2	99.59%	0
500	林滩站	617	林秦西Ⅰ线	506	242	52.09%	58
501	林滩站	633	林秦西Ⅱ线	506	2	99.59%	4383
502	明望台站	613	明望Ⅰ线	506	236	53.44%	7591
503	晨阳站	624	晨济东Ⅱ线	444	90	79.67%	654
504	裴家站	615	裴锡南线	506	162	68.05%	0
505	南湖站	628	南明西Ⅰ线	506	2	99.59%	0
506	韩家站	605	韩沧西Ⅰ线	506	94	81.33%	4383
507	南湖站	629	南凤东Ⅰ线	506	4	99.17%	0
508	韩家站	604	韩兖南线	506	11	97.93%	52
509	天德站	603	天照南线	506	2	99.59%	0
510	荻水站	623	荻安东线	506	2	99.59%	252
511	崮子站	629	崮沧东Ⅰ线	506	3	99.38%	0
512	南湖站	608	南河北线	506	72	85.68%	0
513	厉家站	606	厉翠南线	399	35	91.32%	0
514	松园站	603	松一东线	506	57	88.80%	0
515	荻水站	630	荻圣绣线	506	2	99.59%	0
516	正阳站	626	正兴西Ⅱ线	370	65	82.39%	0
517	大学城站	612	学青北线	506	9	98.13%	0
518	滕家站	613	滕济西Ⅰ线	506	2	99.59%	0
519	滕家站	621	滕济西Ⅱ线	506	2	99.59%	710
520	碑廓站	624	铸福Ⅰ线	494	342	30.60%	0
521	碑廓站	607	铸福Ⅱ线	494	489	1.00%	0
522	碑廓站	616	铸福Ⅲ线	494	489	1.00%	0
523	东港站	623	鼎煜Ⅱ线	562	434	22.70%	0
524	东港站	629	鼎煜线	494	388	21.30%	0
525	东港站	604	大地线	396	111	72.00%	0



序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
526	东港站	618	胜利线	444	2	99.50%	0
527	东港站	609	金泰线	494	477	3.30%	0
528	东港站	628	热电Ⅰ线	494	276	44.10%	0
529	东港站	604	热电Ⅱ线	494	282	42.80%	0
530	东港站	615	热电Ⅲ线	494	206	58.30%	0
531	东港站	609	热电Ⅳ线	494	201	59.20%	0
532	公园站	621	国际大厦线	444	175	60.50%	0
533	公园站	627	电力Ⅱ线	444	135	69.60%	0
534	公园站	605	铁路Ⅰ线	277	44	84.20%	0
535	公园站	619	绿舟线	506	177	65.10%	0
536	古镇站	611	古现北Ⅱ线	506	267	47.20%	0
537	古镇站	606	嘉宏线	444	3	99.30%	0
538	古镇站	626	古现北Ⅰ线	506	335	33.90%	2556
539	虎山站	623	钢棒Ⅰ线	444	98	77.90%	0
540	虎山站	617	钢棒Ⅱ线	444	294	33.90%	0
541	虎山站	611	万方Ⅰ线	562	431	23.30%	0
542	虎山站	612	万方Ⅱ线	562	508	9.60%	0
543	虎山站	615	万方Ⅲ线	562	392	30.20%	0
544	虎山站	616	万方Ⅳ线	562	431	23.30%	0
545	虎山站	621	钢棒Ⅲ线	444	0	100.00%	0
546	虎山站	622	钢棒Ⅳ线	444	316	28.90%	0
547	黄海站	601	西港Ⅰ线	396	17	95.60%	0
548	黄海站	608	中储粮线	444	101	77.30%	0
549	黄海站	607	中纺粮油线	494	377	23.60%	0
550	黄海站	606	北京路供热线	444	93	79.10%	0
551	黄海站	611	新良Ⅱ线	396	380	4.00%	0
552	黄海站	616	铁路线	215	43	80.00%	0
553	黄海站	623	新良线	396	2	99.60%	0
554	黄海站	625	西港Ⅱ线	396	3	99.30%	0
555	黄海站	626	日港房产线	506	88	82.60%	0
556	马庄站	606	马飞线	506	101	80.00%	0
557	马庄站	603	水库线	221	88	60.00%	0
558	明望台站	608	万象汇Ⅰ线	574	190	66.90%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
559	明望台站	621	万象汇Ⅱ线	574	177	69.20%	0
560	明望台站	622	明望Ⅱ线	506	205	59.54%	7000
561	南湖站	601	南监Ⅰ线	444	95	78.70%	0
562	南湖站	616	南监Ⅱ线	444	76	82.80%	0
563	秦楼站	614	公安Ⅰ线	506	86	83.10%	0
564	青墩站	608	青巨线	444	4	99.10%	0
565	十里站	603	十监线	444	56	87.40%	0
566	十里站	604	信美线	506	1	99.80%	0
567	甜河站	609	杂货码头Ⅰ线	441	261	40.80%	0
568	甜河站	610	石油码头Ⅰ线	396	2	99.50%	0
569	甜河站	617	杂货码头Ⅱ线	562	218	61.20%	0
570	甜河站	618	粮油Ⅰ线	444	227	48.80%	0
571	甜河站	619	粮油Ⅱ线	444	293	34.10%	0
572	甜河站	604	孚宝线	444	54	87.80%	0
573	甜河站	612	粮油Ⅲ线	494	378	23.40%	0
574	甜河站	615	万盛线	506	295	41.80%	0
575	西潘站	603	石大Ⅰ线	630	231	63.40%	0
576	西潘站	604	石大Ⅱ线	630	261	58.60%	0
577	西潘站	605	石大Ⅲ线	630	287	54.50%	0
578	西潘站	609	石大七线	574	522	9.14%	0
579	西潘站	617	石大Ⅳ线	630	404	35.90%	0
580	西潘站	618	石大Ⅴ线	630	201	68.10%	0
581	西潘站	620	石大八线	574	356	38.00%	0
582	昭园站	622	长富线	289	254	12.10%	0
583	正阳站	616	柠檬酸Ⅱ线	444	0	100.00%	0
584	正阳站	621	兴海路供热线	444	85	80.80%	0
585	朱家站	604	朱威Ⅰ线	506	188	62.80%	0
586	朱家站	605	朱威Ⅳ线	506	101	80.00%	0
587	朱家站	626	朱威Ⅱ线	506	157	68.90%	0
588	朱家站	629	朱威Ⅴ线	506	115	77.30%	0
589	滕家站	604	兴业线	444	325	26.80%	0
590	朱家站	603	金马Ⅰ线	574	468	18.50%	0
591	明望台站	612	贻海Ⅰ线	506	236	53.32%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
592	朱家站	628	朱威III线	574	284	50.60%	0
593	荻水站	607	三木 I 线	337	228	32.50%	0
594	大学城站	630	董镇线	506	129	74.50%	0
595	香店站	622	浮来春线	506	71	85.90%	0
596	秦楼站	626	青苹果 I 线	506	63	87.50%	0
597	奎山站	609	中交 I 线	506	92	81.80%	0
598	秦楼站	622	绿城 I 线	506	18	96.50%	0
599	东港站	636	鼎煜III线	506	433	14.40%	0
600	奎山站	612	高铁 I 线	506	96	81.00%	0
601	林滩站	611	港一区 I 线	574	73	87.30%	0
602	林滩站	629	港一区 II 线	574	2	99.70%	0
603	大学城站	613	北苗线	506	47	90.70%	5934
604	明望台站	615	科技馆 I 线	506	126	75.10%	0
605	西潘站	606	中海外九线	506	99	80.40%	0
606	西潘站	626	中海外十线	506	135	73.40%	0
607	碑廓站	605	铸福IV线	506	504	0.40%	0
608	碑廓站	619	铸福V线	506	491	3.00%	0
609	古镇站	615	德志 I 线	574	95	83.55%	0
610	碑廓站	614	碑建材 I 线	506	261	48.50%	0
611	碑廓站	621	碑建材 II 线	506	276	45.44%	0
612	秦楼站	613	科创 I 线	506	3	99.50%	0
613	大学城站	611	德胜线	506	169	66.60%	0
614	高旺站	612	润川 I 线	506	369	27.18%	0
615	虎山站	609	通利 II 线	506	225	55.60%	0
616	公园站	628	园泰西线	506	0	100.00%	0
617	裴家站	612	聚力 I 线	506	185	63.50%	0
618	裴家站	625	聚力 II 线	506	403	20.40%	0
619	左岭站	618	左山港 I 线	506	247	51.20%	0
620	左岭站	612	左山港 II 线	506	149	70.54%	0
621	左岭站	615	左华海 I 线	506	1	99.79%	0
622	左岭站	616	左华海 II 线	506	1	99.79%	0
623	公园站	638	科技馆III线	506	90	82.30%	0
624	公园站	619	科技馆 II 线	506	53	89.60%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
625	汪家台站	604	奥海纸业 I 线	506	410	18.90%	0
626	汪家台站	605	奥海纸业 II 线	506	201	60.20%	0
627	汪家台站	625	奥海纸业 III 线	506	305	39.80%	0
628	汪家台站	626	奥海纸业 IV 线	506	156	69.20%	0
629	韩家站	619	德瑞广场线	506	14	97.30%	0
630	左岭站	611	左中海 I 线	506	283	44.00%	0
631	秦楼站	625	智慧谷线	506	42	91.70%	0
632	古镇站	618	德志 II 线	574	84	85.37%	0
633	裴家站	609	领航 I 线	506	49	90.25%	0
634	裴家站	629	领航 II 线	506	86	82.99%	0
635	公园站	632	园韵 II 线	506	4	99.17%	0
636	林滩站	632	港口医院线	444	36	91.96%	0
637	正阳站	609	海印 I 线	506	4	99.17%	0
638	晨阳站	610	晨枣北线	506	0	100.00%	0
639	韩家站	609	金马 II 线	506	134	73.50%	0
640	韩家站	621	金马 III 线	506	340	32.90%	0
641	黄海站	617	金涛 I 线	506	140	72.30%	0
642	晨阳站	618	美凯龙 I 线	506	28	94.50%	130
643	晨阳站	632	美凯龙 II 线	506	40	92.00%	102
644	公园站	633	海通线	506	15	97.10%	0
645	韩家站	629	体育中心 II 线	506	45	91.08%	0
646	碑廓站	602	碑石化线	444	39	91.25%	0
647	林滩站	634	市医院 I 线	506	134	73.44%	0
648	左岭站	621	左中海 V 线	506	1	99.79%	0
649	虎山站	626	通利 I 线	506	234	53.73%	0
650	崗子站	609	体育中心 I 线	506	35	93.15%	0
651	松园站	612	裕鑫线	506	0	100.00%	0
652	陈家站	605	陈官 I 线	506	26	94.81%	0
653	陈家站	626	陈官 II 线	506	8	98.34%	0
654	义和站	607	义通 I 线	506	2	99.59%	0
655	义和站	630	义通 II 线	506	2	99.59%	0
656	昭园站	612	新发地线	506	37	92.74%	0
657	陈疃站	604	陈水 II 线	506	11	97.93%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
658	古镇站	609	古锡海口线	444	2	99.53%	392
659	朱家站	627	朱睿 I 线	574	2	99.63%	0
660	十里站	620	海印 II 线	506	2	99.59%	0
661	晨阳站	630	市医院 II 线	506	3	99.38%	0
662	明望台站	631	华润中心线	506	2	99.59%	0
663	左岭站	615	疏港铁路线	335	9	97.18%	0
664	林滩站	614	裕升利群 I 线	506	3	99.38%	0
665	滕家站	631	保利 II 线	506	93	81.54%	0
666	坝上站	623	前云线	504	480	4.71%	0
667	坝上站	602	故城路线	504	207	59.00%	0
668	坝上站	616	李楼线	504	133	73.56%	0
669	坝上站	604	文心西路线	504	303	39.79%	0
670	坝上站	607	青年南路线	504	7	98.54%	0
671	坝上站	608	城阳南路线	504	368	27.08%	0
672	坝上站	609	东苏线	577	270	53%	0
673	坝上站	610	青年路线	577	289	50%	0
674	坝上站	615	高家庄 II 线	577	349	39.65%	0
675	坝上站	617	故城中路线	577	413	28.54%	0
676	坝上站	618	齐河路线	504	248	50.70%	0
677	坝上站	621	临沂路线	504	152	69.75%	0
678	坝上站	622	于家庄线	504	438	13.10%	0
679	坝上站	624	浮来西路线	504	255	49.38%	0
680	坝上站	625	高家庄线	504	308	38.95%	0
681	坝上站	626	山东南路线	504	326	35.25%	0
682	城东站	602	莒州南路线	504	282	44.02%	0
683	城东站	603	文心东路线	504	274	45.57%	0
684	城东站	604	浮来东路线	504	157	68.80%	0
685	城东站	606	振兴东路线	504	343	31.87%	0
686	城东站	608	店子线	289	12	95.78%	0
687	城东站	609	东中 I 线	504	229	54.47%	0
688	城东站	610	青岛路 II 线	578	368	36.36%	0
689	城东站	611	东晨 I 线	457	44	90.26%	0
690	城东站	612	东望 I 线	578	98	83.06%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
691	城东站	615	东金线	578	126	78.16%	0
692	城东站	619	东中Ⅱ线	504	91	82.04%	0
693	城东站	620	彩虹花苑线	457	53	88.40%	0
694	城东站	621	沭景线	504	331	34.36%	0
695	城东站	622	日照东路线	504	105	79.08%	0
696	城东站	623	青岛路Ⅰ线	578	204	64.71%	0
697	城东站	624	东望Ⅱ线	578	102	82.39%	0
698	城东站	628	东晨Ⅱ线	457	97	78.82%	0
699	东莞站	603	东莞水泥Ⅰ线	367	171	53.47%	0
700	东莞站	604	东莞水泥Ⅱ线	315	127	59.67%	0
701	东莞站	606	石崮线	577	170	70.51%	0
702	东莞站	609	沈庄线	577	186	67.72%	0
703	东莞站	610	发牛线	504	301	40.24%	0
704	东莞站	611	东莞线	504	234	53.47%	0
705	董家站	612	董园线	577	46	92.05%	0
706	董家站	613	博源Ⅰ线	504	257	49.00%	0
707	董家站	614	莒安北路Ⅱ线	504	289	42.71%	0
708	董家站	616	烟台中路Ⅰ线	504	160	68.28%	0
709	董家站	617	淄博路Ⅱ线	504	375	25.64%	0
710	董家站	618	莒州中路线	504	444	12.00%	0
711	董家站	6110	莒安南路Ⅰ线	504	388	23.00%	0
712	董家站	6112	广源Ⅰ线	577	231	60.00%	0
713	董家站	6113	博源Ⅴ线	630	624	1.00%	0
714	董家站	6115	博源Ⅳ线	504	420	16.76%	0
715	董家站	6116	长安线	457	140	69.43%	0
716	董家站	6117	博源Ⅱ线	504	328	35.00%	0
717	董家站	6118	博源Ⅲ线	504	445	11.72%	0
718	董家站	6119	莒安北路Ⅰ线	504	368	27.00%	0
719	董家站	6120	淄博路线	504	126	74.97%	0
720	董家站	6123	烟台中路Ⅱ线	504	34	93.20%	0
721	董家站	6125	广源Ⅱ线	577	236	59.17%	0
722	董家站	6126	博源Ⅵ线	630	624	1.00%	0
723	董家站	6127	莒安南路Ⅱ线	504	298	40.85%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
724	店子站	601	振东中路Ⅱ线	577	196	66.09%	0
725	店子站	602	振东北路Ⅰ线	577	192	66.71%	0
726	店子站	603	沭水Ⅰ线	577	191	66.90%	0
727	店子站	604	医院Ⅰ线	630	138	78.13%	0
728	店子站	608	店城Ⅰ线	577	48	91.64%	0
729	店子站	609	城子线	577	41	92.93%	0
730	店子站	610	店何疃线	577	60	89.64%	0
731	店子站	611	宝珠山北线	577	382	33.90%	0
732	店子站	615	屋楼南线	577	110	80.90%	0
733	店子站	621	振东中路Ⅰ线	577	53	90.80%	0
734	店子站	622	宝珠山南线	577	265	54.17%	0
735	店子站	623	店安线	577	15	97.39%	0
736	店子站	624	屋楼北线	577	138	76.03%	0
737	店子站	625	店林线	577	117	79.78%	0
738	店子站	627	沭水Ⅱ线	577	116	79.93%	0
739	店子站	629	振东北路Ⅱ线	577	255	55.90%	0
740	店子站	631	店悦线	504	26	94.90%	0
741	店子站	608	店城Ⅱ线	577	52	91.03%	0
742	鼎昌站	605	鼎州青Ⅰ线	525	284	45.86%	0
743	鼎昌站	606	鼎淄东Ⅱ线	577	125	78.44%	0
744	鼎昌站	607	鼎州照线	577	187	67.67%	0
745	鼎昌站	609	泰森线	420	85	79.80%	0
746	鼎昌站	608	鼎淄中Ⅱ线	577	275	52.35%	0
747	鼎昌站	617	鼎昌线	577	267	53.83%	0
748	鼎昌站	630	鼎淄中Ⅰ线	525	399	24.00%	0
749	鼎昌站	631	鼎州烟线	525	91	82.68%	0
750	鼎昌站	632	鼎淄东Ⅰ线	525	141	73.13%	0
751	鼎昌站	633	鼎州青Ⅱ线	525	283	46.06%	0
752	陵阳站	601	东莒线	504	463	8.18%	0
753	陵阳站	602	振东南路Ⅰ线	504	379	24.79%	0
754	陵阳站	612	陵址Ⅰ线	578	15	97.44%	0
755	陵阳站	613	医院Ⅱ线	630	173	72.51%	0
756	陵阳站	614	宇阳Ⅰ线	420	361	14.09%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
757	陵阳站	617	官址线	504	274	45.55%	0
758	陵阳站	619	陵址Ⅱ线	578	33	94.37%	0
759	陵阳站	623	振东南路Ⅱ线	504	133	73.69%	0
760	陵阳站	624	陵阳街线	504	302	40.00%	0
761	陵阳站	628	宇阳Ⅱ线	420	383	8.81%	0
762	陵阳站	629	借庄线	504	199	60.43%	0
763	陵阳站	630	葛湖线	504	230	54.42%	0
764	刘官庄站	601	毛家屯线	577	466	19.27%	0
765	刘官庄站	602	徐家庄线	577	377	34.74%	0
766	刘官庄站	604	四角墩Ⅱ线	504	415	17.70%	0
767	刘官庄站	605	柳河线	504	323	35.84%	0
768	刘官庄站	606	四角墩线	504	114	77.29%	0
769	刘官庄站	607	聚德线	504	419	16.80%	0
770	刘官庄站	608	泉头线	504	455	9.69%	0
771	刘官庄站	609	富民路线	504	237	52.91%	0
772	刘官庄站	610	刘达路Ⅰ线	577	289	50.00%	0
773	刘官庄站	619	宜安路线	504	124	75.39%	0
774	刘官庄站	620	刘汇路Ⅰ线	577	315	45.45%	0
775	刘官庄站	621	富强路线	504	378	24.93%	0
776	刘官庄站	623	柳河Ⅱ线	577	275	52.32%	0
777	刘官庄站	624	黄花沟线	504	232	54.00%	0
778	刘官庄站	625	侯家庄线	504	269	46.53%	0
779	刘官庄站	626	宏发线	504	227	55.03%	0
780	刘官庄站	627	刘官庄线	504	336	33.40%	0
781	刘官庄站	628	兴辰北线	577	174	69.80%	0
782	刘官庄站	629	高坊线	577	157	72.83%	0
783	刘官庄站	630	刘汇路Ⅱ线	577	372	35.60%	0
784	刘官庄站	636	刘徐路Ⅰ线	577	412	28.66%	0
785	刘官庄站	638	刘徐路Ⅱ线	577	446	22.77%	0
786	刘官庄站	641	顺达路线	504	358	29.00%	0
787	刘官庄站	642	刘达路Ⅱ线	577	289	50.00%	0
788	刘官庄站	643	刘宜路线	577	529	8.31%	0
789	洛河站	602	罗米庄线	578	208	64.02%	0



序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
790	洛河站	603	洛河 I 线	578	391	32.36%	0
791	洛河站	604	果庄线	467	2	99.55%	0
792	洛河站	605	安庄 II 线	578	115	80.14%	0
793	洛河站	606	张宋线	578	123	78.76%	0
794	洛河站	608	章庄线	504	209	58.54%	0
795	洛河站	609	洛河 II 线	630	412	34.53%	0
796	洛河站	610	安庄线	467	104	77.73%	0
797	洛河站	611	梭庄线	577	334	42.19%	0
798	洛河站	612	北汶线	578	125	78.37%	0
799	柳青站	607	柳高线	577	304	47.30%	0
800	柳青站	609	柳坊线	577	499	13.64%	0
801	柳青站	611	柳楼线	577	161	72.12%	0
802	柳青站	619	柳侯线	577	468	19.00%	0
803	柳青站	621	柳苏线	577	165	71.50%	0
804	柳青站	623	柳墩 II 线	577	289	50.03%	0
805	柳青站	635	柳马线	577	365	36.78%	0
806	柳青站	604	柳墩 I 线	577	376	34.90%	0
807	柳青站	605	柳黄线	577	376	34.85%	0
808	阎庄站	612	当门线	577	203	64.92%	0
809	阎庄站	613	爱国线	315	126	59.98%	0
810	阎庄站	614	许家庄线	504	232	53.91%	0
811	阎庄站	616	莒州北路 II 线	504	277	45.03%	0
812	阎庄站	617	中联 I 线	1029	517	49.80%	0
813	阎庄站	618	中联 II 线	1029	460	55.31%	0
814	阎庄站	621	中厚线	577	191	66.87%	0
815	阎庄站	619	中联 III 线	630	536	14.97%	0
816	阎庄站	615	中联 IV 线	630	450	28.50%	0
817	阎庄站	623	山沟线	577	286	50.52%	0
818	阎庄站	624	宋家桥线	504	305	39.58%	0
819	阎庄站	626	阎铁线	315	14	95.46%	0
820	阎庄站	628	莒州北路线	504	366	27.31%	0
821	赵家站	601	山东中路线	577	184	68.15%	0
822	赵家站	602	振兴西路线	577	216	62.65%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
823	赵家站	603	青年中路线	577	144	75.08%	0
824	赵家站	604	西杨线	577	294	49.08%	0
825	赵家站	605	山东北路 I 线	467	111	76.24%	0
826	赵家站	606	日照西路 I 线	577	98	83.11%	0
827	赵家站	610	城阳中路线	577	144	75.06%	0
828	赵家站	612	响波线	577	194	66.40%	0
829	赵家站	615	赵元 I 线	577	41	92.89%	0
830	赵家站	616	城阳北路线	577	370	36.00%	0
831	赵家站	617	日照西路 II 线	577	257	55.56%	0
832	赵家站	618	锦程线	467	154	67.12%	0
833	赵家站	620	山东北路 II 线	577	303	47.60%	0
834	赵家站	621	二十里线	577	187	67.62%	0
835	赵家站	622	岳石西路线	577	210	63.72%	0
836	赵家站	627	赵青线	577	34	94.15%	0
837	赵家站	626	薛庄线	577	278	51.80%	0
838	赵家站	630	赵元 II 线	367	65	82.18%	0
839	安庄站	620	安刘线	504	181	64.03%	0
840	安庄站	621	安龙线	504	263	47.81%	0
841	安庄站	629	安咸线	504	130	74.21%	0
842	安庄站	630	安南线	504	222	56.04%	0
843	长岭站	602	洙流线	457	252	44.83%	0
844	长岭站	605	瓦厂线	504	335	33.62%	0
845	长岭站	606	长岭线	457	219	52.03%	0
846	长岭站	608	岭西线	504	427	15.30%	0
847	长岭站	609	石井线	504	342	32.20%	0
848	长岭站	610	建材线	504	373	26.00%	0
849	长岭站	611	五村线	504	185	63.37%	0
850	库山站	601	龙王庙线	504	192	62.00%	0
851	库山站	606	茶沟线	504	180	64.38%	0
852	库山站	611	部队线	504	185	63.38%	0
853	库山站	612	库山线	504	193	61.69%	0
854	柳家站	602	春生线	504	388	23.00%	0
855	柳家站	603	仕阳线	504	429	14.80%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
856	柳家站	604	柳彩 I 线	577	268	53.67%	0
857	柳家站	608	招贤线	504	193	61.79%	0
858	柳家站	609	双庙线	504	244	51.64%	0
859	柳家站	611	贾家岭线	577	145	74.93%	0
860	柳家站	612	柳彩 II 线	577	355	38.54%	0
861	龙山站	601	龙山线	210	152	27.51%	0
862	龙山站	602	新旺线	578	230	60.17%	0
863	龙山站	603	王家山线	420	183	56.52%	0
864	龙山站	604	涝坡线	210	160	23.82%	0
865	龙山站	605	塘坊线	420	212	49.50%	0
866	兰官庄站	601	兰达路 I 线	577	361	37.50%	0
867	兰官庄站	604	兰竹线	420	229	45.49%	0
868	兰官庄站	606	竹园线	420	382	9.00%	0
869	兰官庄站	607	营墩线	420	337	19.65%	0
870	兰官庄站	608	沙岭线	420	246	41.51%	0
871	兰官庄站	609	兰铁线	399	67	83.31%	0
872	兰官庄站	610	兰达路 II 线	577	478	17.25%	0
873	兰官庄站	611	砚瞳线	289	90	68.67%	0
874	棋山站	601	棋山线	315	163	48.12%	0
875	棋山站	602	茅埠线	315	118	62.45%	0
876	棋山站	608	大庄坡线	315	214	32.13%	0
877	棋山站	609	水由线	315	53	83.17%	0
878	桑园站	614	里庄线	577	302	47.78%	0
879	桑园站	615	井峪线	577	312	45.90%	0
880	桑园站	613	桑园线	504	354	29.79%	0
881	峤山站	604	墩头线	504	424	15.80%	0
882	峤山站	605	峤山线	577	120	79.30%	0
883	峤山站	607	绪密线	578	167	71.13%	0
884	峤山站	609	大石头线	477	257	46.16%	0
885	峤山站	610	洪沟线	504	272	45.96%	0
886	峤山站	611	三户庄线	578	397	31.30%	0
887	天宝站	610	杨庄线	467	295	36.81%	0
888	天宝站	603	物华天宝线	467	265	43.19%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
889	天宝站	609	凤凰村线	467	274	41.41%	0
890	天宝站	612	乾生线	504	84	83.43%	0
891	天宝站	601	上峪线	578	228	60.48%	0
892	天宝站	611	鑫友矿业线	541	327	39.48%	0
893	夏庄站	615	旺疃线	504	433	14.15%	0
894	夏庄站	608	石岭线	577	218	62.21%	0
895	夏庄站	610	马坡线	467	376	19.48%	0
896	夏庄站	613	尹家湖线	478	225	52.95%	0
897	夏庄站	614	山后线	478	335	30.02%	0
898	夏庄站	615	港达线	577	3	99.45%	0
899	夏庄站	616	海右线	467	321	31.37%	0
900	夏庄站	617	汀水线	577	342	40.76%	0
901	小店站	602	金墩线	578	366	36.64%	0
902	小店站	603	横山线	504	206	59.05%	0
903	小店站	606	葛杭线	578	185	67.90%	0
904	小店站	608	官路线	578	293	49.26%	0
905	小店站	609	小店线	578	340	41.05%	0
906	小店站	610	崮西线	504	328	35.00%	0
907	小店站	612	李官庄线	578	158	72.67%	0
908	寨里站	611	王标线	630	129	79.60%	0
909	寨里站	606	寨里线	504	203	59.79%	0
910	寨里站	615	牛店线	504	290	42.40%	0
911	寨里站	609	老营线	577	181	68.61%	0
912	庄疃站	601	园区东路线	578	450	22.00%	0
913	庄疃站	604	刘西街线	578	200	65.32%	0
914	庄疃站	605	浮来线	578	267	53.74%	0
915	庄疃站	606	恒温库线	578	201	65.24%	0
916	庄疃站	607	庄水线	504	457	9.25%	0
917	庄疃站	608	坝田路线	578	501	13.30%	0
918	果庄站	601	果梭线	315	192	39.11%	0
919	果庄站	602	果海线	315	84	73.47%	0
920	果庄站	606	果城线	577	354	38.77%	0
921	果庄站	616	果泉线	577	89	84.62%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
922	果庄站	617	果苇线	315	129	58.92%	0
923	文心站	603	文心中路 I 线	577	205	64.49%	0
924	文心站	604	浮来中路 I 线	577	288	50.20%	0
925	文心站	609	浮来东路 II 线	478	54	88.66%	0
926	文心站	613	振兴中路 I 线	504	253	49.83%	0
927	文心站	614	浮来中路 II 线	577	140	75.71%	0
928	文心站	621	青年中路 II 线	577	254	55.98%	0
929	文心站	623	振兴中路 II 线	504	229	54.52%	0
930	文心站	625	文心中路 II 线	577	130	77.49%	0
931	文心站	626	城阳中路 II 线	577	393	31.96%	0
932	文心站	627	城阳南路 II 线	577	173	70.00%	0
933	宝山站	605	山镇线	419	40	90.35%	0
934	宝山站	609	橡胶一线	423	72	83.07%	0
935	宝山站	608	橡胶二线	400	325	18.74%	0
936	宝山站	610	金矿线	275	160	41.73%	0
937	宝山站	603	镇东线	575	115	79.99%	0
938	宝山站	606	山矿线	419	130	69.05%	0
939	宝山站	604	硫矿线	170	80	52.85%	0
940	菜园站	605	镇直线	377	228	39.52%	0
941	菜园站	602	工业线	377	0	100.00%	0
942	菜园站	606	京庄线	377	0	100.00%	0
943	菜园站	608	冯官线	377	0	100.00%	0
944	陈家沟站	604	皂官线	377	167	55.74%	0
945	陈家沟站	609	魏家线	377	273	27.46%	0
946	陈家沟站	607	装备线	377	294	22.03%	0
947	陈家沟站	620	庄园线	423	349	17.45%	0
948	陈家沟站	619	商务线	377	100	73.48%	0
949	陈家沟站	617	园区线	423	187	55.68%	0
950	陈家沟站	618	林泉线	377	85	77.42%	0
951	陈家沟站	616	落花线	423	233	44.98%	0
952	城南站	609	园艺线	445	424	4.72%	0
953	城南站	606	罗圈线	420	155	63.00%	0
954	城南站	613	罗山线	500	372	25.60%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
955	城南站	603	滨河南线	575	382	33.60%	0
956	城南站	607	城石线	400	106	73.40%	0
957	城南站	604	市政南线	575	300	47.77%	0
958	城南站	602	中环南线	500	361	27.79%	0
959	城南站	614	山阳线	420	264	37.20%	0
960	城南站	611	幸福南线	575	459	20.16%	0
961	城南站	610	富开Ⅱ线	423	379	10.48%	0
962	城南站	615	济南线	575	247	57.09%	0
963	城南站	608	城矿线	575	162	71.88%	0
964	迟家站	601	沟里线	575	486	15.54%	0
965	迟家站	602	大增线	575	38	93.42%	0
966	迟家站	603	华城线	575	271	52.79%	0
967	迟家站	604	新月线	575	364	36.72%	0
968	迟家站	605	一诺线	575	488	15.08%	0
969	迟家站	620	江山线	575	310	46.05%	0
970	迟家站	621	巩窝线	575	249	56.78%	0
971	迟家站	622	代吉线	575	272	52.61%	0
972	迟家站	623	迟东线	575	364	36.65%	0
973	迟家站	624	席家线	575	216	62.43%	0
974	迟家站	625	润盛线	575	180	68.77%	0
975	东楼站	641	东安西线	482	217	55.08%	0
976	东楼站	605	东民南线	482	98	79.67%	0
977	东楼站	640	东昆南线	482	0	100.00%	0
978	东楼站	604	东泰西线	482	0	100.00%	0
979	高泽站	604	高西线	575	252	56.16%	0
980	高泽站	611	高东线	575	528	8.14%	0
981	高泽站	614	高北线	419	116	72.40%	0
982	高泽站	601	高镇线	575	297	48.35%	0
983	高泽站	606	高电线	482	164	65.93%	0
984	高泽站	615	铁专线	275	8	97.04%	0
985	高泽站	613	福森线	575	275	52.11%	0
986	高泽站	602	解放北线	515	431	16.40%	0
987	高泽站	603	东楼线	500	355	29.02%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
988	高泽站	616	昆玉北线	575	487	15.33%	0
989	高泽站	612	康洋线	575	463	19.50%	0
990	高泽站	607	工业园 I 线	575	108	81.25%	0
991	高泽站	610	工业园 II 线	575	0	100.00%	0
992	管帅站	610	管南线	575	61	89.38%	0
993	管帅站	604	管泥线	482	370	23.24%	0
994	管帅站	605	石龙线	377	29	92.30%	0
995	管帅站	609	温泉线	33	#VALUE!	#VALUE!	0
996	洪凝站	608	大楼线	575	397	30.92%	0
997	洪凝站	608	五征线	515	366	28.91%	0
998	洪凝站	620	凯可线	575	370	35.58%	0
999	洪凝站	611	凯可 II 线	575	229	60.26%	0
1000	洪凝站	605	黄海线	300	89	70.21%	0
1001	洪凝站	607	市政线	575	229	60.24%	0
1002	洪凝站	609	佳园线	515	0	100.00%	0
1003	洪凝站	621	中环线	575	404	29.67%	0
1004	洪凝站	612	郭村线	400	363	9.35%	0
1005	洪凝站	603	富开 I 线	423	337	20.42%	0
1006	洪凝站	618	凝水线	575	286	50.20%	0
1007	洪凝站	613	幸福线	575	350	39.07%	0
1008	洪凝站	604	滨河北线	575	187	67.41%	0
1009	洪凝站	616	长青线	575	381	33.77%	0
1010	户部站	606	槎河线	170	84	50.43%	0
1011	户部站	607	宋家线	170	65	61.65%	0
1012	户部站	604	梁家线	170	92	45.88%	0
1013	户岭站	606	迟家线	515	304	41.02%	0
1014	户岭站	620	盈源线	575	480	16.57%	0
1015	户岭站	604	天一线	575	364	36.66%	0
1016	户岭站	616	雅岭线	575	459	20.09%	0
1017	户岭站	618	世瞳线	575	351	38.92%	0
1018	户岭站	617	国博线	575	412	28.40%	0
1019	户岭站	602	安泰线	575	528	8.10%	0
1020	户岭站	607	河东线	575	465	19.10%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
1021	户岭站	621	矿山线	575	265	53.96%	0
1022	户岭站	608	鸿运线	575	213	62.89%	0
1023	户岭站	605	兴邦线	575	242	58.00%	0
1024	户岭站	623	福鼎线	575	412	28.28%	0
1025	户岭站	612	板材线	575	445	22.53%	0
1026	户岭站	603	汇鑫线	575	486	15.44%	0
1027	户岭站	613	户东线	575	297	48.39%	0
1028	户岭站	632	户西挑线	482	290	39.87%	0
1029	户岭站	639	户西和线	482	145	70.00%	0
1030	户岭站	641	户西源线	482	151	68.76%	0
1031	户岭站	637	户西通线	482	170	64.70%	0
1032	街头站	610	街头线	316	131	58.46%	0
1033	街头站	609	镇南线	575	124	78.50%	0
1034	街头站	606	丰台线	575	117	79.64%	0
1035	街头站	608	石矿线	575	358	37.81%	0
1036	街头站	603	洪河线	575	114	80.25%	0
1037	街头站	605	山前线	575	215	62.63%	0
1038	京庄站	633	京沂东 I 线	575	46	92.07%	0
1039	京庄站	604	京西叩线	482	24	95.06%	0
1040	京庄站	630	京西冯线	482	9	98.09%	0
1041	京庄站	603	京南征线	482	341	29.31%	0
1042	京庄站	632	京南园线	482	370	23.23%	0
1043	京庄站	631	京南春线	482	208	56.85%	0
1044	京庄站	602	京南潮线	482	323	33.00%	0
1045	叩官站	602	翰林线	300	45	85.12%	0
1046	叩官站	603	王庄线	419	151	64.00%	0
1047	叩官站	604	叩官线	275	102	62.97%	0
1048	叩官站	610	槐树线	300	149	50.29%	0
1049	叩官站	611	莲山线	419	159	62.15%	0
1050	石场站	604	石东线	300	222	26.14%	0
1051	石场站	605	石场线	316	148	53.03%	0
1052	石场站	606	杜家线	400	140	65.04%	0
1053	石场站	608	山庄线	500	293	41.31%	0



序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
1054	石场站	609	水库Ⅱ线	575	315	45.22%	0
1055	水峪站	605	人民北线	575	207	63.97%	0
1056	水峪站	604	解放线	575	419	27.21%	0
1057	水峪站	608	水征线	400	200	50.02%	0
1058	水峪站	603	丹纳Ⅰ线	500	312	37.63%	0
1059	水峪站	610	丹纳Ⅱ线	575	228	60.36%	0
1060	水峪站	615	山西线	575	325	43.47%	0
1061	水峪站	619	郭村西线	575	301	47.70%	0
1062	水峪站	611	高水线	500	261	47.88%	0
1063	水峪站	617	黄海西线	575	311	45.92%	0
1064	水峪站	618	佳园西线	575	152	73.57%	0
1065	水峪站	614	水峪线	575	287	50.02%	0
1066	水峪站	620	凝水西线	575	535	6.92%	0
1067	水峪站	608	水南线	575	243	57.73%	0
1068	水峪站	613	水西线	575	78	86.36%	0
1069	松柏站	602	松东线	318	180	43.36%	0
1070	松柏站	605	松北线	575	433	24.76%	0
1071	松柏站	604	松南线	400	55	86.14%	0
1072	松柏站	601	松西线	275	140	49.27%	0
1073	汪湖站	604	湖北线	419	257	38.63%	0
1074	汪湖站	612	湖东线	335	276	17.47%	0
1075	汪湖站	603	湖南线	419	120	71.37%	0
1076	向阳站	602	向阳线	500	465	7.00%	0
1077	向阳站	603	徐沟线	515	462	10.26%	0
1078	向阳站	606	大洼线	575	515	10.45%	0
1079	向阳站	607	青山线	515	480	6.72%	0
1080	向阳站	601	红泥线	500	283	43.49%	0
1081	向阳站	630	青山Ⅱ线	575	321	44.14%	0
1082	许孟站	603	大珠线	316	132	58.16%	0
1083	许孟站	601	水泥Ⅱ线	275	138	49.90%	0
1084	许孟站	606	水泥Ⅰ线	275	189	31.10%	0
1085	许孟站	602	许北线	575	548	4.76%	0
1086	许孟站	608	许院东线	500	101	79.84%	0

序号	变电站名称	开关编号	线路名称	额定电流值	最大电流值	最大反向负载率	分布式电源可开放容量
1087	许孟站	607	许孟线	550	346	37.07%	0
1088	许孟站	604	玉皇线	575	243	57.67%	0
1089	许孟站	6010	新能线	600	259	56.84%	0
1090	许孟站	630	铸造 I 线	575	279	51.40%	0
1091	许孟站	631	铸造 II 线	575	315	45.22%	0
1092	于里站	610	于富线	445	277	37.64%	0
1093	于里站	609	于西线	445	181	59.42%	0
1094	于里站	611	于管线	445	173	61.14%	0
1095	于里站	602	久力线	445	82	81.58%	0
1096	于里站	603	于东线	445	105	76.40%	0
1097	于里站	612	于西 II 线	575	0	99.95%	0
1098	于里站	605	于万线	482	0	100.00%	0
1099	院西站	605	院南线	400	165	58.76%	0
1100	院西站	602	院北线	335	321	4.20%	0
1101	院西站	606	院北福线	400	185	53.75%	0
1102	院西站	607	陶瓷线	380	304	20.12%	0
1103	院西站	603	许院线	575	389	32.41%	0
1104	院西站	6010	院东 I 线	575	241	58.04%	0
1105	院西站	608	院东 II 线	575	5	99.22%	0
1106	中至站	609	留村线	419	171	59.19%	0
1107	中至站	606	中泥线	445	311	30.16%	0
1108	中至站	603	学庄线	419	167	60.19%	0
1109	中至站	607	门楼线	445	131	70.47%	0
1110	中至站	605	东坡西线	575	100	82.61%	0